



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности по Красносулинскому району

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

Телефон/факс: (8267) 5-24-31, E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 91 / 1 / 55.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МБДОУ №43 «Солнышко»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«27» июля 2015 г. проведено мероприятие по надзору инспектором отделения НД по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Каратеевой Евгенией Игоревной, в отношении МБДОУ 43 «Солнышко»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ №43 «Солнышко» Варлашиной С.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	1. Не проводится перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	ППР в РФ №390 п. 57.	01.09.2015	
2.	2. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки не ведется журнал учета первичных средств пожаротушения.	ППР в РФ №390 п. 478.	01.09.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В 4 квартале 2015 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности по
Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы Каратеева Е.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» июля 2015 г.



(подпись)
М.И.П.

Предписание для исполнения получил:



«27» июля

Заведующая МБДОУ №43 «Солнышко»
Варлашина С.Е.