



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn\_rnd@mail.ru

**«25» августа 2021 г., 16 час. 00 мин.**

**г. Красный Сулин**

### **Акт внеплановой выездной проверки № 121**

(планового/внепланового/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 121 от 17.08.2021 года начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – Главного государственного инспектора Красносулинского района по пожарному надзору Петренко Р.С.;

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг: 10001495160;

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Горбатовым Станиславом Игоревичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – государственным инспектором Красносулинского района по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
эксперты (экспертные организации) не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Солнышко»;

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 346385, Ростовская область, Красносулинский район, рп. Горный, ул. Советская, 1;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Солнышко», ИНН: 6148010770, адрес организации: Ростовская область, Красносулинский район, рп. Горный, ул. Советская, 1;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «25» августа 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

**не приостанавливалась;**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 (два) рабочих дня, 4 (четыре) часа 00 (ноль) минут;

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «24» августа 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Ростовская область, Красносулинский район, рп. Горный, ул. Советская, 1;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

2) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «25» августа 2021 г., 14 час. 00 мин.

по «25» августа 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Ростовская область, Красносулинский район, рп. Горный, ул. Советская, 1;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом, а именно: документы в части касающейся проверки, о факте устранения нарушения требований пожарной безопасности (отсутствуют и/или не представлены);

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).)

12. По результатам выездной проверки установлено:  
выявлен факт о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа (предписания № 13/1/9 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 25.02.2019 г.), а именно:

- помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, в нарушение статьи 51, статьи 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТРoТПБ), НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», пункта 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР № 1479);
- системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2009 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии, используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ, в нарушение части 2 статьи 82, статьи 83, части 2 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТРoТПБ), пункта 5.8 СП 484.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», раздела 4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункта 54 ППР № 1479.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

предписания №121/1/55 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 25.08.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Инспектор отделения  
 надзорной деятельности и профилактической  
 работы по Красносулинскому району  
 управления надзорной деятельности  
 и профилактической работы Главного управления  
 МЧС России по Ростовской области Горбатов С.И.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
 руководителя органа государственного контроля (надзора),  
 органа муниципального контроля, иного должностного лица,  
 принявшего решение о проведении выездной проверки)

(подпись, заверенная печатью)



Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Ростовской области Горбатов Станислав Игоревич, тел. 8-988-990-32-72, E-mail: Gorbатов\_SI@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С копией Акта о проведении выездной проверки ознакомлен (ы):

Варюхина С. В. заверенной [подпись] 25.08.2012.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, подпись, дата, время)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn\_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 121 / 1 / 55  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 43 «Солнышко».

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

инспектором ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Горбатовым Станиславом Игоревичем, в период времени с «24» августа 2021 г. по «25» августа 2021 г., проведено внеплановое мероприятие, в связи с истечением срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении ранее выявленного нарушения обязательных требований (предписания ГПН) №13/1/9 от 25.02.2019 г., в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Солнышко», по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, рп. Горный, ул. Советская, 1,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко» Варлашиной Светланой Евгеньевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № п.п. | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                          | 5                                                              |
| 1.     | помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией                                                                            | ст. 51, ст. 52<br>ТРОТПБ,<br>НПБ 110-03,<br>п. 54 ППР № 1479                                                                                                                    | 01.07.2022                                                 |                                                                |
| 2.     | системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2009 году не соответствуют действующим нормативным документам по | ч. 2 ст. 82, ст. 83, ч. 2<br>ст. 103 ТРОТПБ,<br>п. 5.8<br>СП 484.13130.2020<br>раздел 4<br>СП 6.13130.2013,                                                                     | 01.07.2022                                                 |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| <p>пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии, используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ, в нарушение части 2 статьи 82, статьи 83, части 2 статьи 103 ТРОТПБ, пункта 5.8 СП 484.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», раздела 4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункта 54 ППР № 1479.</p> | <p>ГОСТ 31565-2012, п. 54 ППР № 1479</p> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

### **в 3 квартале 2022 года.**

(квартал, год)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Красносулинскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
старший лейтенант внутренней службы Горбатов С.И.  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«25» августа 2021 г.

Исполнение для исполнения получил (а):



(подпись, печать)

«25» августа 2021 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
№ 43 «Солнышко»  
Варлапина Светлана Евгеньевна  
 (должность, ФИО)