



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 106 «А»
(место составления акта)

«11» августа 2016 г.
(дата составления акта)
16 час 00 мин
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 31-209/16

По адресу/адресам:

346385, Ростовская обл., Красносулинский район, рабочий посёлок Горный, ул. Советская, 1,
Автомобильная 22.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пан Т.Д. от
14.07.2016г. № 4915/Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43
«Солнышко» (сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко»),
юридический адрес: 346385, Ростовская обл., Красносулинский район, рабочий посёлок
Горный, ул. Советская, 1., ОГРН 1026102158830, ИНН 6148010770.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

1. Дата и время проведения проверки:

Период проведения проверки с 09.08.2016г. по 11.08.2016г.

«09» августа 2016г. с 08 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов

«10» августа 2016г. с 08 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов

«11» августа 2016г. с 08 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов

" " 20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __ день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

2. Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

3. С распоряжением Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 14.07.2016г. № 4915/Р ознакомлен:

Варлашина Светлана Евгеньевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко».

Варлашина С.Е. 09.08.2016г. 8:00г
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

4. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

5. Лицо (а), проводившее проверку:

Щурков Александр Владимирович – главный государственный инспектор Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

6. При проведении проверки присутствовали:

Варлашина Светлана Евгеньевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко», тел. 8-928-100-49-68.

(фамилия/ имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

7. В ходе проведения проверки:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43 «Солнышко» (сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко»), ОГРН 1026102158830, ИНН 6148010770, КПП 615501001, БИК 046015001, ОКВЭД 80.10.1, тел. 8-928-100-49-68.

Юридический адрес: 346385, Ростовская обл., Красносулинский район, р.п. Горный, ул. Советская, 1, Автодорожная 22.

Фактический адрес:

Корпус 1: 346385, Ростовская обл., Красносулинский район, р.п. Горный, ул. Советская, 1,

Корпус 2: 346385, Ростовская обл., Красносулинский район, р.п. Горный, ул. Автодорожная 22.

Варлашина Светлана Евгеньевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко».

Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) заключен с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.01.2016г. №58338, суммарная мощность электроприемников -26кВт.

(Отражаются общие вопросы организации деятельности территориального органа (подведомственной Службе организации), учредительные документы, укомплектованность, подбор и расстановка кадров, результаты предыдущих проверок и принятые меры, организация материально-технического снабжения, деятельность по внедрению и использованию технических средств и иные общие вопросы.)

Нарушений ст. 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 48, Федерального закона РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко» не выявлено.

Разработана «Программа по энергосбережению и энергетической эффективности МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко»» утвержденная заведующим от 03.09.15г. Приказом от 01.09.2015г. №7/2-ОД по МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко» назначено лицо ответственное за энергосбережение.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений(нормативных)правовых актов): НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):

1. Распоряжение от 14.07.2016г. № 4915/Р - на 3 л., в 1 экз.
2. Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.01.2016г. №58338- на 5л., в 1 экз.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный государственный инспектор
Таганрогского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору



А.В. Щурков

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки со всеми приложениями получил(а):

Варлашина Светлана Евгеньевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко»

Варлашина Светлана Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

сод № 43 «Солнышко»



(подпись)

08 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)