



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по**

Красносулинскому району

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 121 / 1 / 55

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 43 «Солнышко».

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

инспектором ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Горбатовым Станиславом Игоревичем, в период времени с «24» августа 2021 г. по «25» августа 2021 г., проведено внеплановое мероприятие, в связи с истечением срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении ранее выявленного нарушения обязательных требований (предписания ГПН) №13/1/9 от 25.02.2019 г., в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Солнышко», по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, рп. Горный, ул. Советская, 1,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 43 «Солнышко» Варлашиной Светланой Евгеньевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 51, ст. 52 ТРОТПБ, НПБ 110-03, п. 54 ППР № 1479	01.07.2022	
2.	системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2009 году не соответствуют действующим нормативным документам по	ч. 2 ст. 82, ст. 83, ч. 2 ст. 103 ТРОТПБ, п. 5.8 СП 484.13130.2020 раздел 4 СП 6.13130.2013,	01.07.2022	

<p>пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии, используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ, в нарушение части 2 статьи 82, статьи 83, части 2 статьи 103 ТР о ТПБ, пункта 5.8 СП 484.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», раздела 4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункта 54 ППР № 1479.</p>	<p>ГОСТ 31565-2012, п. 54 ППР № 1479</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в 3 квартале 2022 года.

(квартал, год)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Красносулинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы Горбатов С.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«25» августа 2021 г.

Копия документа для исполнения получил (а):



(подпись, печать)

«25» августа 2021 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 43 «Солнышко»
Варлашина Светлана Евгеньевна
(должность, ФИО)