



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350
E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Предписания № 138/1/62

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №43 «Солнышко»,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Петренко Романом Сергеевичем, в период времени с «09» сентября 2021 г. по «14» сентября 2021 г., проведена плановая выездная проверка в МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко», по адресу: 346385, Ростовская область, Красносулинский район, п. Горный, ул. Советская, 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №43 «Солнышко» Варлашиной Светланой Евгеньевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечивает исправность, и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (водоотдача из ПК = 0, неисправен)	абзац 2 пункта 48 ППР	01.12.2021	
2.	Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.	пункт 54 ППР	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в 4 квартале 2021 года, во 2 квартале 2022 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

старший лейтенант внутренней службы Петренко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» сентября 2021 г.



(подпись)

И.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №43 «Солнышко»

Варлашина Светлана Евгеньевна

(должность, ФИО)

(подпись)

«14» сентября 2021 г.

