



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350  
Телефон/факс: (886367) 5-24-31, E-mail: [110gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:110gpn_rnd@mail.ru)  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красный Сулин Ростовской области  
(место составления акта)

«25» февраля 2019 г.  
(дата составления акта)  
17 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
**№ 11**

По адресу/адресам: Ростовская область, р.п. Горный, ул. Советская, 1  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Начальника ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД  
и ПР ГУ МЧС России по РО подполковника внутренней службы Мелихова Г.А. № 13 от  
05.02.2019 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ Детский сад № 43 «Солнышко»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

14.02.2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

18.02.2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

19.02.2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

25.02.2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/12 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. заведующей МБДОУ детский сад № 43 «Солнышко» Шахматова Е.Я.   
14.02.2019 года в 14 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: ---/--

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мелихов Григорий Александрович – Начальник ОНД и ПР по  
Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник  
внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шахматова Елена Ярославовна - и.о.

заведующей МБДОУ детский сад № 43 «Солнышко»; Шеховцова Ирина Викторовна – воспитатель (ответственное лицо за пожарную безопасность)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Дверь кладового помещения не имеет требуемого предела огнестойкости, не менее предела огнестойкости ограждающих конструкций, не противопожарная. ФЗ № 123 ст. 59, 88, СП 4.113130.2013 п.5.6.4
2. На путях эвакуации (коридоры) допускается применение для отделки и покрытия пола горючих материалов не соответствующих требованиям (ковровые дорожки). ППР в РФ п. 33, ФЗ № 123 ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.3.2.
3. Руководителем организации не обеспечивается наличие на дверях помещений складского (производственного, технического) назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР в РФ п. 20.
4. В здании учреждения допускается эксплуатация электрической проводки с видимыми нарушениями изоляции, а так же прокладка проводов под горючим покрытием (обоями), а так же по временной схеме. ППР в РФ п. 42.
5. Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов из здания детского сада, запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа, не предусмотрены. ППР в РФ п. 35 п. 36.
6. Руководитель не организует проведение проверок, организацией имеющей лицензию, работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. ППР в РФ п. 55.
7. Пожарный водоем расположенный на территории не исправен, не заполнен водой. ППР в РФ п. 55
8. Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ № 123 ст. 51,52,54, СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное)
9. Помещение кладовой пищеблока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. ФЗ № 123 ст. 51,52,54, ППР в РФ п. 61, СП 5.13130.2009 приложение А, НПБ 110-03\* приложение обязательное.
10. Помещение котельной не обеспечено первичными средствами пожаротушения. ППР в РФ п. 70
11. Работники учреждения допускаются к работе без прохождения противопожарного инструктажа. ППР в РФ п. 3
12. Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2009 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ. ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП СП5.13130.2009 разд.6 табл.2.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):           --/--

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов


выданных предписаний):   --/--  

нарушений не выявлено   --/--  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 13/1/9 по устранению нарушений требований пожарной безопасности; административный протокол № 220-20/2019; № 220-21/2019; № 220-22/2019; представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; форма проверочного листа, применяемая при осуществлении ФГПН (приложение к акту проверки ГПН № 13 от 25.02.2019 г.).

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_  Г.А. Мелихов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шахматова Елена Ярославовна - и.о. заведующей МБДОУ детского сада № 43 «Солнышко»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» февраля 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

Телефон/факс: (8267) 5-24-31, E-mail: [11ogpn\\_rnd@mail.ru](mailto:11ogpn_rnd@mail.ru)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 13/ 1 / 9**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43

«Солнышко»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Мелиховым Григорием Александровичем, в период с «14» февраля 2019 г. по «25» февраля 2019 г. проведено мероприятие по надзору в отношении МБДОУ детский сад № 43 «Солнышко», по адресу: Красносулинский район, р.п. Горный, ул. Советская, 1,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующей МБДОУ детского сада № 43 «Солнышко» Шахматовой Еленой Ярославовной, воспитателем (ответственным лицом за пожарную безопасность) Шеховцовой Ириной Викторовной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(хы) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Дверь кладового помещения не имеет требуемого предела огнестойкости, не менее предела огнестойкости ограждающих конструкций, не противопожарная.	ФЗ № 123 ст. 59, 88, СП 4.113130.2013 п.5.6.4	01.07.2021	
2.	На путях эвакуации (коридоры) допускается применение для отделки и покрытия пола горючих материалов не соответствующих требованиям (ковровые дорожки).	ППР в РФ п. 33, ФЗ № 123 ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.3.2.	01.08.2019	
3.	Руководителем организации не обеспечивается наличие на дверях помещений складского (производственного, технического) назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	ППР в РФ п. 20.	01.08.2019	

	безопасности".			
4.	В здании учреждения допускается эксплуатация электрической проводки с видимыми нарушениями изоляции, а так же прокладка проводов под горючим покрытием (обоями), а так же по временной схеме.	ППР в РФ п. 42.	01.08.2019	
5.	Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов из здания детского сада, запоры на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа, не предусмотрены.	ППР в РФ п. 35, п. 36.	01.08.2019	
6.	Руководитель не организует проведение проверок, организацией имеющей лицензию, работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ППР в РФ п. 55.	01.08.2019	
7.	Пожарный водоем расположенный на территории не исправен, не заполнен водой.	ППР в РФ п. 55	01.08.2019	
8.	Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 51,52,54, СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное)	01.07.2021	
9.	Помещение кладовой пищеблока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 51,52,54, ППР в РФ п. 61, СП 5.13130.2009 приложение А, НПБ 110-03* приложение обязательное.	01.08.2019	
10.	Помещение котельной не обеспечено первичными средствами пожаротушения.	ППР в РФ п. 70	01.08.2019	
11.	Работники учреждения допускаются к работе без прохождения противопожарного инструктажа.	ППР в РФ п. 3	01.08.2019	
12.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2009 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.	ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП5.13130.2009 разд.6 табл.2.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

**В III квартале 2019 года, в III квартале 2021 года.**  
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району**  
**УНД и ПР Главного управления МЧС России**  
**по Ростовской области**  
**подполковник внутренней службы Мелихов Г.А.**  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

**«25» февраля 2019 г.**



Предписание для исполнения получил:

(подпись, печать)

**«25» февраля 2019 г.**



**И.о. заведующей МБДОУ детский сад**  
**№ 43 «Солнышко»**  
**Шахматова Елена Ярославовна**